

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«02» февраля 2024 г., 44240061000209356116
ссылка на парочку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактических мероприятиях, контрольных (надзорных) мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (г. Волгореченск и
Нерехтского района) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Костромской области

«13» февраля 2024 г., № 2402-005-44/22/ПВЦР

(исполнение документа)

обл. Костромская, р-н Нерехтский, г. Нерехта, ул. Молодежная, Дом 2а, 84943175201, e-mail:
nerehta_dndpr@44.mchs.gov.ru

исполнение документа осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. **Профилактический визит проведен:** «13» февраля 2024 г., учетный номер 44240061000209356116.

2. **Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

исполнение документа осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства

3. **Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Волгореченск и Нерехтского района) УНЦ и ЦР – заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору) Королев Иван Владимирович, e-mail:
nerehta_dndpr@44.mchs.gov.ru, телефон: +74943175201

4. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл. Костромская, р-н Нерехтский, г. Нерехта, ул. Школьная, Дом 1

5. **Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЫШНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕРЕХТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ", адрес юридического лица: 157800, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, НЕРЕХТСКИЙ, НЕРЕХТА, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 1

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В здании школы на лестничных клетках пожарной ручка не присоединена к пожарному плану края. Несоответствие нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательные требования и его структурная единица: Пункт 50, Подпункт 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Нарушение обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность каждого крипов извещателя пожарными ручками, ручками пожарными ступицами и пожарными шпорками, кранами. Срок устранения нарушения: 19.08.2024
- ручная часть не используется для организации мастерской, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов. Нарушение нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательные требования и его структурная единица: Пункт 16, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Нарушение обязательное требование:


На объектах эмитента применяются чернила, токопроводящие, полилиновые, подсыхающие и цветные чернила, подложка, вентиляционные каналы и другие технические помещения для организации мастериц, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:
19.08.2024

3. в подвале эксплуатируются светильники со светлыми колпачками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией. Наличием нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований и его структурным элементом: Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Нарушение обязательных требований:
Запрещается эксплуатировать светильники со светлыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
19.08.2024

СНИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕЛКИ ПОДПИСИ ИЛИ ПОДПИСАТЕЛЯ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОДЛЕЖИТ ЭЛЕКТРОННОМУ ПОДПИСАНИЮ. ПОДПИСИ ИЛИ ПОДПИСАТЕЛЯ ДОКУМЕНТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛАН В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ. ПОДПИСИ ИЛИ ПОДПИСАТЕЛЯ ДОКУМЕНТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛАН В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ. ПОДПИСИ ИЛИ ПОДПИСАТЕЛЯ ДОКУМЕНТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛАН В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ.

заместитель начальника территориального отдела патрульной деятельности и профилактической работы (г. Волгореченск и Нерехтский район) УНД и ПР – заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору) Коралев Иван Владимирович



заместитель начальника территориального отдела патрульной деятельности и профилактической работы (г. Волгореченск и Нерехтского района) УНД и ПР – заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора г. Волгореченск и Нерехтского района по пожарному надзору) Коралев Иван Владимирович, e-mail: celebta_infrt@44.mchs.gov.ru, телефон: +7494317520.

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

«___» часов «___» минут «___» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае восстановления или снятия предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации с приложения обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.sos.gov.ru/> или с помощью QR-кода

